

Talousvesivalvonnan seuranta 2024

ETYT 21.03.2024 § 6
216/11.06.00/2023

Eteläkärjen ympäristöterveydellä on valvonnassaan 14 vedenjakelualuetta, joita valvotaan talousvesiasetuksen 1352/2019 mukaisesti. Nämä toimittavat talousvettä vähintään 50 henkilölle tai vähintään 1000 m³/d. Näistä kolme on kokonsa vuoksi (≥ 1000 m³/d) nk. EU-laitoksia: Hanko, Tammisaari ja Karjaa. Kaikilla on riskinarviointiin perustuvat valvontatutkimusohjelmat. Vuoden 2024 aikana yhden keskikokoisen vedenjakelualan valvontatutkimusohjelma on uusittava, vuosi sitten uudistetun lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi valvotaan 14 pientä jakelualuetta pienen talousvesiasetuksen 701/2001 mukaan. Näistä kolmella ei vielä ole riskinarviointiin perustuva valvontatutkimussuunnitelma.

Raaseporin Veden Tammisaaren jakelualueella 20.2.2024 otetuista viranomaisnäytteistä todettiin, että pesäkkeiden lukumäärä oli epätavallisen suuri, 2800 pmy/ml, Ekerön vedenottamolta lähtevässä vedessä. Yleensä todetaan vain muutama, ei yli 100. Koska talousvedelle annetut laatutavoitteita ei saavutettu, vedenkäyttäjää alueella Horsbäck- Langansböle-Dragsvik kehoitettiin keittämään talousvetensä varmuuden vuoksi. Samana päivänä otettiin uudet vesinäytteet, tutkimustulokset olivat hyvät ja keittokehoitus poistettiin. Raaseporin Vesi ja Eteläkärjen ympäristöterveys tiedottivat vedenkäyttäjää hyvässä yhteistyössä. Todennäköinen syy ylitykseen oli sade- ja sulamisveden pääsy kaivovesiin. Ilmoitus ja selvitys erikoistilanteesta on tehty Vati-systeemin kautta aluehallintovirastolle. (Grünn-Maja)

Ehdotus (Kuula)

Kirjataan tiedoksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätiedot

Terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula, 040 1359 222