

Lausunto Hangon jäteaseman ympäristöluvan muuttamisesta

HVL 29.08.2024 § 48
353/11.00.00/2024

Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Hangon jäteaseman ympäristöluvan muuttamisesta ja toiminnan aloittamisluvasta (ESAVI/24458/2024). Lausunto on jätettävä 23.9.2024 mennessä. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa ylupa.avi.fi.

Rosk'n Roll Oy Ab hakee Hangon jäteaseman ympäristölupaansa muutosta jäteaseman toiminta-aikoihin, koska suunnitelmassa on tarjota asiakkaille mahdollisuus toimittaa jätteitä myös itsepalveluna asiakaspalveluaikojen rinnalla. Lisäksi halutaan selkeyttää ja korjata voimassa olevan ympäristöluvan joitakin jätelajeja ja jätettäriä.

Hangon Vedellä ei ole huomautettavaa toiminta-aikojen laajentamiseen.

Hangon Veden Suursuon jätevedenpuhdistamo on jäteaseman naapuri ja riskinarvioinneissa on tullut esiin puu- ja risupitoisen jätteen läjittäminen aivan jätevedenpuhdistamon raja-aidan toisella puolella tulipaloriskin takia. Jos jättekasat alkavat palaa, voi se vaurioittaa vakavasti myös puhdistamon rakenteita, jolloin jätevedenpuhdistusprosessi häiriintyy aiheuttaen mahdollisesti tarpeettomia ympäristöpäästöjä. Tämä olisi syytä tarkastella mahdollisesti paloviranomaisten puolesta, onko suojaetäisyydet riittäviä.

Lisäksi huomautetaan, että hakemuksessa mainittu metanoli ei enää käytössä puhdistamon lisäravinteena Suursuon jätevedenpuhdistamolla, joten sen osalta riskiä ei enää ole. Käytössä on glyseroli, joka ei ole herkästi syttyvä kemikaali kuten metanoli.

/

Liitteet
- Lausuntopyyntö
- Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää jättää esityslistan mukaisen lausunnon Hangon jäteaseman ympäristöluvan muuttamisesta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498