



Hangon Veden johtokunta

Aika 12.11.2024 klo 16:28 - 18:39

Paikka Hangon Veden kokoushuone, Santalantie 2

Käsittellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 57	Liikelaitosjohtajan katsaus	3
§ 58	Projektipäällikön päätösluettelo	4
§ 59	Vuoden 2024 käyttötalousarvio	5
§ 60	Vuoden 2024 rakennusohjelma	9
§ 61	Hangon Veden strategian seuranta	13
§ 62	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten läpikäynti	15
§ 63	Hangon Veden taksan päivittäminen	16
§ 64	Piirustus- ja karttatuotteiden hinnasto	17
§ 65	Hallintosäännön ja toimintasäännön uudistamistarpeet	19
§ 66	Kyberturvallisuusauditoinnin tulokset	20
§ 67	Lausunto ReGreenMix Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta	21
§ 68	Tiedotusasioita	23



Aika 12.11.2024 klo 16:28 - 18:39

Paikka Hangon Veden kokoushuone, Santalantie 2

Osallistujat

Läsnä	Malmlund Peter	varapuheenjohtaja
	Böckerman Kurt	jäsen
	Lesch-Saarinen Helena	jäsen
	Mustonen Olli	jäsen
Poissa	Pulkinen Jaana	
Muu	Varjus Sanna	Hangon Vesi liikelaitosjohtaja
	Laine Maria	sihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kurt Böckerman ja Olli Mustonen.

Allekirjoitukset

Peter Malmlund
puheenjohtaja

Maria Laine
sihteeri

Käsitellyt asiat 57 - 68

Pöytäkirjan tarkastus

Kurt Böckerman
pöytäkirjantarkastaja

Olli Mustonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

§ 67 13.11.2024 muut 20.11.2024 kaupungin web-sivut

Todistaa

Maria Laine
sihteeri



Hangon Veden johtokunta

§ 57

12.11.2024

Liikelaitosjohtajan katsaus

HVL 12.11.2024 § 57

Liikelaitosjohtaja esittelee kokouksessa ajankohtaisia asioita.

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Hangon Veden johtokunta

§ 58

12.11.2024

Projektipäällikön päätösluettelo

HVL 12.11.2024 § 58

/

Oheisena projektipäällikön päätösluettelo 2.10.-5.11.2024.

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää todeta, ettei päätösluettelo sisältänyt sellaisia asioita, joita johtokunta kuntalain nojalla ottaisi käsiteltäväkseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi projektipäällikkö Henrik Eklund, 040 135 9378



Hangon Veden johtokunta	§ 5	30.01.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 16	14.03.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 21	25.04.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 29	10.06.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 40	29.08.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 51	10.10.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 59	12.11.2024

Vuoden 2024 käyttötalousarvio

HVL 30.01.2024 § 5

Hangon Veden talousarvio 2024 hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 13.12.2023 §72. Käyttötalouden toteutumaa tullaan seuraamaan vähintään neljä kertaa vuoden aikana johtokunnassa. Liikelaitosjohtaja vastaa käyttötalouden ja pääomatalousarvion seurannan toteuttamisesta. Projektipäällikkö vastaa omien projektinsa valvonnasta ja taloudellisesta seurannasta.

Tilikartta ja käyttösuunnitelma, Rahatoimiston aikataulu sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024 ovat liitteenä.

/

Liitteet

- Tilikartta ja käyttösuunnitelma 2024
- Talousasioiden vuosikello 2024
- Täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman 2024 ja merkitsee talousasioiden vuosikellon sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 14.03.2024 § 16

Taloustilanne 6.3.2024 esitetään liitteessä.

/

Liite

- taloustilanne

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 25.04.2024 § 21



Hangon Veden johtokunta	§ 5	30.01.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 16	14.03.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 21	25.04.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 29	10.06.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 40	29.08.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 51	10.10.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 59	12.11.2024

Taloustilanne 16.4.2024 esitetään liitteessä.

/

Liite
- taloustilanne

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 10.06.2024 § 29

Taloustilanne 3.6.2024 esitetään liitteessä.

Viskontien ilmanpoistiventtiin vuodosta sekä Bonäsån kaislojen poistosta tulee suunnittele mattomia kustannuksia tälle vuodelle, mutta niiden vaikutus käyttötalouden ennusteeseen tarkastellaan vasta elokuun kokouksessa.

/

Liite
- taloustilanne

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 29.08.2024 § 40

Taloustilanne 19.8.2024 esitetään liitteessä.

Viskontien ilmanpoistiventtiin vuodosta aiheutuneet kustannukset on tiliöity ulkoisiin palveluihin, eikä niiden osalta ole tarve muuttaa talousarviota. Bonäsån kaislojen poiston arvioitu kustannus on 15 000 €, joka tulee myös tiliöitäväksi ulkoisiin palveluihin.

Työterveyshuolto on tehnyt vuoden aikana lakisääteisiä työpaikkaselvityksiä, joiden kustannuksia ei ole huomioitu alkuperäisessä talousarviossa. Näin ollen kyseinen tili ylittyy tilinpäätöshetkellä.



Hangon Veden johtokunta	§ 5	30.01.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 16	14.03.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 21	25.04.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 29	10.06.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 40	29.08.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 51	10.10.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 59	12.11.2024

/

Liite
- taloustilanne 19.8.2024

Ehdotus (varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 10.10.2024 § 51

Taloustilanne 1.10.2024 ja ennuste esitetään liitteessä.

Ennusteen tekeminen on vaikeaa, mutta näyttää siltä toistaiseksi, että vedenkulutus ei ole vähentynyt 1.1.2024 voimaan astuneesta taksakorotuksesta huolimatta (tai vuotovesien määrä on lisääntynyt!). Näin ollen maksutulot tulevat mahdollisesti olemaan korkeammat kuin talousarviossa. Menot pysyvät talousarvion mukaisena lukuun ottamatta henkilöstökuluja, jotka ylittyvät.

Puistovuoren paineviemärivuodon kustannukset tulevat suunnittelemattomina lisäkustannuksina, mutta summa ei ole vielä tiedossa.

/

Liite
- taloustilanne ja ennuste 1.10.2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Asian käsittely Kokouksessa todettiin, että tuotot eivät ole ennusteiden mukaisia johtuen virheellisestä ennusteesta Opiferus-ohjelmistosta. Ennuste on väärin, koska tasauskalkutus tapahtui jo elokuussa poikkeuksellisesti. Tuotot tulevat olemaan melko lähellä talousarviota.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 12.11.2024 § 59
45/02.02.02/2024

Taloustilanne 5.11.2024 ja ennuste esitetään liitteessä.



Hangon Veden johtokunta	§ 5	30.01.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 16	14.03.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 21	25.04.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 29	10.06.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 40	29.08.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 51	10.10.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 59	12.11.2024

Puistovuoren jätevedenpumppaamon paineviemärin korjauksen kustannukset olivat noin 28 597 €, josta suurin osa on ohituspumppauskalustoon liittyvää. Selvitetään vielä, voiko tähän vahinkoon saada vakuutuskorvauksia.

/

Liite

- taloustilanne ja ennuste 5.11.2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Hangon Veden johtokunta	§ 64	16.11.2023
Hangon Veden johtokunta	§ 6	30.01.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 17	14.03.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 22	25.04.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 30	10.06.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 41	29.08.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 52	10.10.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 60	12.11.2024

Vuoden 2024 rakennusohjelma

HVL 16.11.2023 § 64

Valtuusto on kokouksessaan 24.10.2023 päättänyt, että Hangon Veden pääomatalousarvio vuodelle 2024 on yksi miljoona euroa. Tästä johtuen rakennusohjelman sisältöä on muokattava.

Jotta hankkeita päästää toteuttamaan tarvittaessa jo heti alkuvuodesta, hyväksytään rakennusohjelma jo nyt. Vuoden aikana siihen voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.

/

Liite
- Rakennusohjelma 2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä rakennusohjelman vuodelle 2024 siten, että pääomatalousarvion suuruus on vuonna 2024 yksi miljoona euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 30.01.2024 § 6

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma, joka hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 16.11.2023 §64. Sitä on muokattu keskeneräisten 2023 hankkeiden takia. Liitteenä on myös investointikäyttösuunnitelma 2024. Liikelaitosjohtaja vastaa käyttötalouden ja pääomatalousarvion seurannan toteuttamisesta. Projektipäällikkö vastaa omien investointiprojektinsa seurannasta Hangon Veden toimintasäännön mukaisesti.

/

Liite
- rakennusohjelma 2024 tilanne 23.1.2024
- investointikäyttösuunnitelma 2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä muutokset rakennusohjelmaan sekä investointikäyttösuunnitelman 2024.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.



Hangon Veden johtokunta	§ 64	16.11.2023
Hangon Veden johtokunta	§ 6	30.01.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 17	14.03.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 22	25.04.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 30	10.06.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 41	29.08.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 52	10.10.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 60	12.11.2024

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 14.03.2024 § 17

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne 6.3.2024. Projektipäällikkö esittelee alkavia projekteja kokouksessa.

/

Liite
- rakennusohjelma 2024 tilanne 6.3.2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 25.04.2024 § 22

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne 16.4.2024.
Rakennusohjelman hankkeet etenevät suunnitellusti. Mahdolliset lisämäärärahatarpeet tai määrärahasiirrot käsitellään kesäkuun kokouksessa.

/

Liite
- rakennusohjelma 2024 tilanne 16.4.2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 10.06.2024 § 30



Hangon Veden johtokunta	§ 64	16.11.2023
Hangon Veden johtokunta	§ 6	30.01.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 17	14.03.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 22	25.04.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 30	10.06.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 41	29.08.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 52	10.10.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 60	12.11.2024

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne 3.6.2024. Siihen on lisätty myös ennuste.

/

Liite

- rakennusohjelma 2024 tilanne 3.6.2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 29.08.2024 § 41

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne 19.8.2024.

/

Liite

- rakennusohjelma 2024 tilanne 19.8.2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 10.10.2024 § 52

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne sekä ennuste 1.10.2024.

Suursuon jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytin 1:n lietelaahajärjestelmä tuli äkillisesti uusittavaksi, joten siihen on siirretty määrärahoja muilta hankkeilta 25 000 €.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan pääomatalousarvion määrärahat tulevat käytetyiksi talousarvion mukaisesti.

/

Liite

- rakennusohjelma 2024 tilanne 1.10.2024



Hangon Veden johtokunta	§ 64	16.11.2023
Hangon Veden johtokunta	§ 6	30.01.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 17	14.03.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 22	25.04.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 30	10.06.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 41	29.08.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 52	10.10.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 60	12.11.2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää hyväksyä muutokset rakennusohjelmaan ja merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 12.11.2024 § 60
696/02.02.02/2023

Liitteenä on vuoden 2024 rakennusohjelma ja tilanne sekä ennuste 5.11.2024.

Puistovuoren paineviemäriputken saneeraus aivan pumppaamon vieressä katsottiin tarpeelliseksi varsinaisen vuodon korjauksen jälkeen, koska kyse on niin kriittisestä jätevesiputkesta. Sen kustannus on noin 15 000 - 20 000 €.

Tämänhetkisen ennusteen mukaan pääomatalousarvion määrärahat tulevat käytetyiksi talousarvion mukaisesti.

/

Liite
- rakennusohjelma 2024 tilanne 5.11.2024

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää hyväksyä muutokset rakennusohjelmaan ja merkitä tilanteen tiedoksi.

Asian käsittely Kadermonkatu-Perämiehenkatu-Kapteeninkatu-Kappelisatamantie-(Hirvikalliontie) (osa 3) hanke viivästyy ja voidaan vastaanottaa todennäköisesti vasta ensi vuoden puolella.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Hangon Veden johtokunta	§ 27	19.04.2023
Hangon Veden johtokunta	§ 67	16.11.2023
Hangon Veden johtokunta	§ 61	12.11.2024

Hangon Veden strategian seuranta

HVL 19.04.2023 § 27

Hangon Veden strategia hyväksyttiin johtokunnassa 31.1.2023 §7 ja kaupunginvaltuusto merkitsi sen tiedoksi 7.3.2023 §7. Strategiaa on käsitelty koko henkilökunnan kanssa osastopalaverissa 16.3.2023, mutta strategian jalkautus on vielä kesken mm. tavoitteiden saavuttamista osoittavien mittarien osalta.

Kokouksessa johtokunta käy keskustelua, missä muodossa strategiaa tullaan vuosittain seuraamaan ja mitkä mittarit koetaan tärkeiksi. Liikelaitosjohtaja esittelee vaihtoehtoja kokouksessa.

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää kokouksessa strategian seurantiheyden ja mittariston.

Päätös Johtokunta päätti, että strategiaa seurataan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä ja liikelaitosjohtaja valmistelee mittariston.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 16.11.2023 § 67

Johtokunta on päättänyt, että strategiaa seurataan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Koska vuodelle 2024 on asetettu paljon välitavoitteita, otetaan kuitenkin strategian seuranta jo tässä vaiheessa vuotta käsittelyyn, jotta osataan ennakoida mahdollisia resurssi- tai määrärahatarpeita. Tarvittaessa välitavoitteita muokataan.

Ehdotus (Varjus) Johtokunta merkitsee strategiaan liittyvän tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 12.11.2024 § 61
90/00.01.03/2023

Hangon Veden strategiassa on vuodelle 2024 asetettuja tavoitteita. Kokouksessa käydään tilanne läpi ja tehdään tarvittaessa korjauksia.

/

Liite
- Hangon Veden strategia 2023-2032



Hangon Veden johtokunta	§ 27	19.04.2023
Hangon Veden johtokunta	§ 67	16.11.2023
Hangon Veden johtokunta	§ 61	12.11.2024

Ehdotus (Varjus) Hangon Veden johtokunta merkitsee strategian tilanteen tiedoksi sekä tekee tarpeelliseksi katsomiaan korjauksia tavoitteisiin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Hangon Veden johtokunta

§ 62

12.11.2024

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten läpikäynti

HVL 12.11.2024 § 62
455/14.05.00/2024

Hangon Veden asiakastyytyväisyyskyselyt on tehty vuosina 2014, 2017, 2021 ja 2024. Asiakastyytyväisyyskysely esitetään johtokunnalle ja käydään keskustelua siitä, mitä kehityskohteita ja tavoitteita asetetaan asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi.

Oheismateriaali

- WACSI asiakastyytyväisyyskysely

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta keskustelee asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista ja päättää tarvittavia kehityskohteita ja tavoitteita.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Hangon Veden johtokunta

§ 63

12.11.2024

Hangon Veden taksan päivittäminen

HVL 12.11.2024 § 63
456/02.09.00/2024

Hangon Vesi on ottanut käyttöön vesiaseman erillisesti myytävän/jaeltavan veden osalta. Vesiasemalla käy mm. huuhteluautoja, hiekanpoistokalustoa sekä kaupungin omia ajoneuvoja täyttämässä vesisäiliönsä.

Taksaan lisätään vesiasemalta myytävän veden hinta (sama kuin käyttömaksu) sekä kortin vuosimaksu. Vesiasemalta haetusta vedestä laskutetaan kaikkia Hangon Veden ulkopuolisia toimijoita lukuun ottamatta niitä, jotka käyttävät otetun veden Hangon Veden tilaustöihin tai projekteihin, esim. viemärihuuhtelut. Näitä vedenottoja varten on toimijoille myönnettävä erilliset kortit aseman käyttöön.

Laskutussykli määräytyy otetun veden määrän perusteella eli pienin laskutettava määrä kerrallaan on 10 m³. Laskutus tapahtuu 1 krt/kk – 1 krt/vuosi välillä riippuen määrästä. Laskutustiheyttä tarkastellaan, kun toiminta on päässyt alkamaan. Kortin vuosimaksu laskutetaan vuoden ensimmäisen laskutuksen yhteydessä kertaalleen. Vuosimaksulla katetaan vesiaseman ja laskutuksen yleiskuluja. Vuosimaksun suuruus on 40 €/vuosi/kortti, niille toimijoille, joita laskutetaan.

/

Liite
- Hangon Veden taksat ja palveluhinnasto

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä päivitetyn taksan ja palveluhinnaston.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Hangon Veden johtokunta	§ 23	25.04.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 64	12.11.2024

Piirustus- ja karttatuotteiden hinnasto

HVL 25.04.2024 § 23

Hangon Vedeltä kysytään piirustus- ja karttatuotteita mm. kiinteistövälittäjien toimesta tilanteissa, että omistajalla ei ole näitä asiakirjoja enää olemassa. Teknisellä ja ympäristövirastolla on olemassa ”Kartta- ja paikkatietotuotteiden hinnasto”, joka sisältää hinnat mm. tulosteille digitaalisesta aineistosta, karttakopioista ja viranomaistuotteista (esim. tonttikartta). Tämä hinnasto ei kuitenkaan sovellu suoraan Hangon Veteen, koska kyse on viranomaistuotteista sekä eri tyyppisistä aineistoista.

Hangon Vedeltä kysytään useimmiten olemassa olevan rakennuksen putkien tai venttiilin sijainnista erityisesti saneerauksen tai kiinteistökauppojen yhteydessä. Tiedon etsimiseen ja toimittamiseen kuuluu työaikaa. Osa tästä tiedosta on saatavissa melko helposti sähköisestä karttaohjelmasta, mutta usein tietoja pitää etsiä paperiarkistosta. Joskus tietoa ei löydy paperiarkistostakaan. Tämän tyyppisistä tilanteista on syytä periä vastaavanlaisia hintoja kuin teknisellä ja ympäristövirastolla.

Hangon Vedeltä kysytään myös uudisrakentamisen yhteydessä liitoskohtakarttaa ja myös muita ohjeita ja neuvontaa. Näiden kustannusten katsotaan sisältyvän liittymismaksuun, joten niistä ei perittäisi edelleenkään mitään maksuja. Maksuton neuvonta kuitenkin rajoitetaan koskemaan vain yleisiä tietoja liittymismahdollisuuksista eikä esim. suunnittelua tai kustannusarvioita.

Hangon Vedellä on mahdollisuus tulostaa/kopioida vain A4 ja A3 -kokoisia asiakirjoja, joten maksu koskee niitä. Asianosaisen on mahdollista saada myös laajempi aineisto itselle kopioitavaksi, mutta silloin perittäisiin siitä vain erillinen ”aineistomaksu”. Asianosainen voi olla yhteydessä tekniseen ja ympäristövirastoon isompien kopioiden ottamiseksi.

/

Liite
- Piirustus- ja karttatuotteiden hinnasto

Ehdotus (Varjus) Johtokunta päättää hyväksyä Piirustus- ja karttatuotteiden hinnaston.

Päätös Johtokunta päätti palauttaa asian lisävalmisteluun.

Lisätiedot Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498

HVL 12.11.2024 § 64
197/02.09.00/2024



Hangon Veden johtokunta	§ 23	25.04.2024
Hangon Veden johtokunta	§ 64	12.11.2024

Johtokunta päätti 25.4.2024 §23 palauttaa asian valmisteluun. Asiasta on keskusteltu henkilökunnan kanssa. Kyselyitä ei tule kovin usein ja niistä laskuttaminen aiheuttaa lisätyötä. Tulonmuodostus olisi niin vähäistä, että hinnaston käyttöönottoa ei katsottu tarpeelliseksi. Jos tilanne muuttuu merkittävästi, niin sitten asiaa tarkastellaan uudelleen.

Ehdotus (Varjus)	Johtokunta päättää, että Piirustus- ja karttatuotteiden hinnastoa ei oteta käyttöön Hangon Vedellä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätiedot	Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Hangon Veden johtokunta

§ 65

12.11.2024

Hallintosäännön ja toimintasäännön uudistamistarpeet

HVL 12.11.2024 § 65
458/00.02.00/2024

Hangon kaupunki on päivittämässä hallintosääntöä. Liikelaitosjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja saivat kutsun hallintosäännön työpajaan, mutta puheenjohtaja oli estynyt silloin. Liitteessä olevat asiat esitettiin 9.10.2024 pidetyssä työpajassa liikelaitosjohtajan toimesta.

Hangon Veden osalta hallintosäännössä on päivitystarpeita, koska niitä ei ole päivitetty vastamaan nykytilannetta liikelaitoksen perustamisen jälkeen. Hallintosääntöön tulee päivittää liikelaitoksen perustamis päätöksen mukaiset asiat, jotka koskevat lähinnä teknistä ja ympäristövirastoa (hulevesien hallintaan ja viranomaistyöhön liittyvät tehtävät).

Johtokunnan tehtäviä täsmennetään liitteen mukaisesti hallintosääntöön. Yhteishankintoihin liittyvät päätökset tulisi myös lisätä hallintosääntöön.

Uutena asiana hallintosääntöön tulee vesihuoltolain uudistukseen (2024-2025) liittyvät muutokset, jossa kunnalle kuuluvien vesihuoltovastuiden osalta on nimettävä niistä vastaavat viranhaltijat mm. määräysvallan, etuosto-oikeuden ja kunnan yleisen vesihuollon kehittämisen osalta. Nykyisessä vesihuoltolaissa on myös kunnalle asetettuja velvoitteita, joten sama viranhaltija voi mahdollisesti hoitaa myös edellä mainitut asiat.

Toimintasäännön osalta ei ole tarpeita päivitykseen, ellei sitten hallintosäännön päivityksen yhteydessä tule ilmi jotain sellaista, joka edellyttää myös toimintasäännön päivittämistä.

/

Liite
- Hallintosäännön päivitystarpeet

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää hyväksyä ehdotetut vesihuoltoa ja hulevesien hallintaa koskevat hallintosäännön päivitystarpeet. Lopullisen päätöksen hallintosäännön päivittämisestä tekee kaupunginvaltuusto.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Hangon Veden johtokunta

§ 66

12.11.2024

Kyberturvallisuusauditoinnin tulokset

HVL 12.11.2024 § 66
457/14.05.00/2024

Kyberturvallisuusauditoinnin tulokset esitellään johtokunnalle. Aineisto ei ole julkinen (Julkisuuslaki 1999/621 §24 kohta 7). Tärkeimmät kehityskohteet esitetään myös kokouksessa.

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä kyberturvallisuusauditoinnin tulokset tiedoksi ja hyväksyy tärkeimmät kehityskohteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Hangon Veden johtokunta

§ 67

12.11.2024

Lausunto ReGreenMix Oy Ab:n ympäristölupahakemuksesta

HVL 12.11.2024 § 67
334/11.01.00/2024

Hangon kaupungin ympäristönsuojelu pyytää lausuntoa 13.11.2024 mennessä ReGreenMix Oy Ab ympäristölupahakemukseen kompostointitoiminnan aloittamiseksi.

Lupahakemus koskee moduulikompostoinnilla tapahtuvaa ammoniumsulfaatin ja kompostituotteen valmistamista. Aluehallintoviraston koetoimintalupa päättyy 31.12.2024. Suunniteltu kompostointilaitos sijaitsee pohjavesialueella. Hakemuksen mukaan toiminnan ei oleteta aiheuttavan vahinkoa aiheuttavia päästöjä vesistöön, maaperään tai muualle ympäristöön.

Hangon Vesi lausuu seuraavia asioita:

Moduulikompostorin vuosikapasiteetti on 3500 t/a (kuiva-ainepitoisuus 20%) ja hakemuksessa on esitetty käsiteltävän Hangon Veden jätevesilietteitä. Hangon Veden tuottaman jätevesilietteen määrä on ollut vuonna 2023 noin 2270 t/a. Hangon Vedellä on voimassa oleva sopimus puhdistamolietteen käsittelemiseksi 31.12.2028 asti (optio mukaan lukien 31.12.2030 asti) Gasum Oy:n kanssa, joka sallii vain pienien jätevesimäärien toimittamisen muualle koetoimintaa varten.

Moduulikompostori sijaitsee aivan Suursuon puhdistamon läheisyydessä. Tällä hetkellä koekäyttöön kuljetettava liete kuljetaan kauhakuormaajalla. Koska laitos sijaitsee pohjavesialueella, on kemikaalien kuljetuksissa, varastoinnissa ja käytössä huolehdittava, että niitä ei pääse ympäristöön. Lisäksi laitoksen tulisi tehdä yhteistyötä Suursuon jätevedenpuhdistuslaitoksen kanssa siltä osin, jos tulee hajuvalituksia, koska hajun lähde on usein vaikea arvioida ja kyseiset laitokset sijaitsevat lähekkäin.

Liite 27C:ssä lukee, että laitos sijoittuu asfaltoidulle kenttäalueelle, jonka vedet kerätään ja johdetaan tasausaltaan kautta pumppaamalla kaupungin jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Tästä järjestelystä ei ole mitään kartta/piirustusaineistoa lupahakemuksessa. Lisäksi tästä ei ole tietojemme mukaan tehty mitään erillistä jätevesisopimusta. Jos toiminnan luonne edellyttää alueen hulevesien johtamista jätevedenpuhdistuslaitokseen, tulisi siitä tehdä sopimus vesilaitoksen kanssa.

Muutoin laitoksen toimintaperiaate kuulostaa hyvältä, koska kompostituotetta syntyy vain noin 20% suhteessa prosessiin syötettävän materiaalin määrään. Myös kemikaalien varastoinnissa on otettu huomioon suoja-aldaiden tarve.

/

Liitteet

- Lausuntopyyntö
- Ympäristölupahakemus



Hangon Veden johtokunta

§ 67

12.11.2024

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää jättää esityslistan mukaisen lausunnon ReGreenMix Oy Ab ympäristölupahakemukseen. Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Hangon Veden johtokunta

§ 68

12.11.2024

Tiedotusasioita

HVL 12.11.2024 § 68
481/14.05.00/2024

1. Sähköenergian kilpailuttaminen / Toimittajan valinta Tekninen lautakunta
16.10.2024 § 107 439/10.03.02.01/2024.

Oheismateriaali

- Ote pöytäkirjasta ja arviointitaulukko

Ehdotus (Varjus)

Johtokunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot

Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Sanna Varjus, 040 505 6498



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 63

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava **Hangon Veden johtokuntaan** määräaikana.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Hangon Veden johtokunta**.

Osoite: Santalantie 2, 10900 Hanko

Puhelinnumero: 019 220 31

Kirjaamon sähköpostiosoite: kirjaamo@hanko.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi



- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hangon kaupungin kirjaamosta.

Osoite: Bulevardi 6, 10900 Hanko
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hanko.fi
Puhelinnumero: 019 220 31