

## Talousvesivalvonnan seuranta 2024

ETYT 21.03.2024 § 6

Eteläkärjen ympäristöterveydellä on valvonnassaan 14 vedenjakelualuetta, joita valvotaan talousvesiasetuksen 1352/2019 mukaisesti. Nämä toimittavat talousvettä vähintään 50 henkilölle tai vähintään 1000 m<sup>3</sup>/d. Näistä kolme on kokonsa vuoksi ( $\geq 1000$  m<sup>3</sup>/d) nk. EU-laitoksia: Hanko, Tammisaari ja Karjaa. Kaikilla on riskinarviointiin perustuvat valvontatutkimusohjelmat. Vuoden 2024 aikana yhden keskikokoisen vedenjakelualan valvontatutkimusohjelma on uusittava, vuosi sitten uudistetun lainsäädännön mukaisesti.

Lisäksi valvotaan 14 pientä jakelualuetta pienen talousvesiasetuksen 701/2001 mukaan. Näistä kolmella ei vielä ole riskinarviointiin perustuva valvontatutkimussuunnitelma.

Raaseporin Veden Tammisaaren jakelualueella 20.2.2024 otetuista viranomaisnäytteistä todettiin, että pesäkkeiden lukumäärä oli epätavallisen suuri, 2800 pmy/ml, Ekerön vedenottamolta lähtevässä vedessä. Yleensä todetaan vain muutama, ei yli 100. Koska talousvedelle annetut laatuvaatimukset ei saavutettu, vedenkäyttäjää alueella Horsbäck- Langansböle-Dragsvik kehoitettiin keittämään talousvetensä varmuuden vuoksi. Samana päivänä otettiin uudet vesinäytteet, tutkimustulokset olivat hyvät ja keittokehoitus poistettiin. Raaseporin Vesi ja Eteläkärjen ympäristöterveys tiedottivat vedenkäyttäjää hyvässä yhteistyössä. Todennäköinen syy ylitykseen oli sade- ja sulamisveden pääsy kaivovesiin. Ilmoitus ja selvitys erikoistilanteesta on tehty Vati-systeemin kautta aluehallintovirastolle. (Grünn-Maja)

Ehdotus (Kuula)

Kirjataan tiedoksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätiedot

Terveysvalvonnan johtaja Katianna Kuula, 040 1359 222

ETYT 07.11.2024 § 37  
216/11.06.00/2023

Talousvesivalvonnassa on panostettu häiriötilannevalmiuteen ja yhteistyöhön. Terveystarkastaja on osallistunut ELY-keskus järjestämään valtakunnalliseen vesihuollon häiriötilanneharjoitukseen Hangon vesihuoltolaitoksen ja Raaseporin vesihuoltolaitoksen kanssa. Toinen harjoitus oli suomenkielinen ja toinen ruotsinkielinen.

ELY-keskuksen Uudenmaan vesihuollon viranomaisyhteistyökokouksissa on myös keskusteltu valmiudesta ja erityistilanteista. Terveystarkastaja on osallistunut näihin kokouksiin, jotka käynnistettiin koronapandemian vuoksi ja jotka pidetään kahdesti vuodessa. Kokouksiin on osallistunut, ELY-keskuksen lisäksi, muut Uusimaan terveydensuojeluyksiköt ja aluehallintovirasto sekä vaihtelevasti muita viranomaisia.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa on käyty keskustelua menettelytavoista, jos talousvedessä todetaan mikrobeja. (Grünn-Maja)

Ehdotus (Kuula)

Kirjataan tiedoksi

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätiedot

Terveysvalvonnan johtaja Katiannan Kuula, 040 1359 222