

Kuntalaisaloite; Terveyskeskuksen portaat

Tekninen lautakunta 20.11.2024

482/00.01.07/2024

Kaupunki on vastaanottanut kuntalaisaloitteen, jossa ehdotetaan, että terveyskeskuksen pääportaiden oikealle puolelle rakennettaisiin pidempi luiska, jotta pääsisi suoraan ylätasanteelle esimerkiksi rollaattorilla.

Luiskan rakentaminen portaiden kohdalle ei ole varteenotettava vaihtoehto. Ylätasanteen ja maan välinen korkeusero on noin 1500 mm. Määräysten mukaan ulkona rakennettavan rampin kaltevuus saa olla vain 5% kun korkeusero on suurempi kuin 1000 mm. Rampin pituus olisi noin 30 m ilman lepotasanteita. Portaisiin on asennettu keskelle käsijohde tilanteen parantamiseksi. Portaiden vieressä olevan hissinkin kunto on valvottava paremmin jatkossa. Huoltoliike hoitaa hissinkin huoltosopimuksen mukaisesti.

Sisäänkäynti terveyskeskukseen on myös turvattu toisella tavalla. Rakennuksen itäpuolella on niin kutsuttu ambulanssientä, josta on suora kulku sisään rakennukseen ilman tasoeroja. Lisäksi pohjoispuolella löytyy jyrkempi ramppi, mutta sen käyttö vaatii avustajaa.

Lautakunta toteaa huomioiden yllä mainitut asiat, että rampin rakentaminen pääportaiden kohdalle ei ole tarkoituksenmukaista.

/

Liitteinä kuntalaisaloite sekä ote valtioneuvoston asetuksesta koskien rakennuksien esteettömyyttä.

Ehdotus (Lindholm)

Tekninen lautakunta päättää, että terveyskeskuksen pääportaiden kohdalle ei rakenneta ramppia.

Päätös

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272