

Hangon kaupungin lausunto poikkeuslupahakemuksista koskien akkuvarastoja Åminneforsissa

Kaupunginhallitus 13.10.2025 § 291
493/00.04.01/2025

Raaseporin kaupunki on pyytänyt Hangon kaupungin lausuntoa koskien kahta poikkeuslupahakemusta koskien akkuvarastoja Åminneforsissa, Raaseporissa, viitaten alueen sähköverkon rajalliseen kapasiteettiin.

Solarwindin hakemus koskee noin 20 MW:n akkuvarastoa, kun taas Ingrid Capacityn hakemus koskee noin 50 MW:n akkuvarastoa.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon koskien Åminneforsin akkuvarastohakemuksia:

Kaupunki toteaa Fingrid Oyj:n ja Caruna Oy:n kanssa käytyjen viranomaiskeskustelujen perusteella, että alueen sähkönsiirtokapasiteetti on rajallinen. Akkuvarastojen toteuttaminen yhteensä 70 MW:n kapasiteetilla kuluttaisi merkittävästi kantaverkon (Fingrid) siirtokapasiteettia, mikä voi vaikeuttaa energiantensiivisen teollisuuden tai datakeskusten sijoittumista seudulla. Kaupunki katsoo, että yli 10 MW:n akkuvarastojen rakentamisesta tulisi päättää asemakaavoituksen kautta. Muussa tapauksessa on olemassa riski kielteisistä vaikutuksista rakentamislain 57 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Simon Store, 040 135 9500