

KOHONNUT PALOTURVALLISUUSRISKI

Kaupunki on ottanut viime vuosina käyttöönsä kasvavan määrän akkukäyttöisiä työkaluja. Lithiumakkujen suuri määrä on johtanut kohonneeseen paloturvallisuusriskiin Keskusvarastolla ja Konevarikon tiloissa.

Tukesin antamien ohjeiden mukaan tilassa, jossa laitetta tai akkua ladataan, tulee olla palovaroitin sekä alkusammutuskalustoa. Akkuja tai laitteita ei tule ladata siten, että paikalla ei ole ketään. Lisäksi ladattavan akun tai laitteen lähetyvillä, erityisesti yläpuolella, ei saa olla palokuormaa.

Akkujen lataamista varten tulisi varata ja rakentaa paloturvallinen kiinteä tila tai asentaa latauspaikalle palonkestävä akkukaappi, joka soveltuu akkujen turvalliseen säilyttämiseen.

Suosittelen vahvasti, että Kuntatekniikan osasto laatii suunnitelman ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet paloturvallisen ratkaisun löytämiseksi akkujen varastoinnin suhteen.

Sami Laine

Työsuojeluvaltuutettu